

Serie	Daikin Altherma 3 R F	Codice - unità esterna	ERGA04EV	
Tecnologia	Pompa di calore inverter	Codice - unità interna	EHVX04S18E6V	EHVX04S23E6V
Fluidi termovettore (pozzo caldo)	Acqua	Volume serbatoio [lt]	180	230
Sorgente fredda (fonte enrgica)	Aria esterna	Dispersione termica (Kv) [W/K]	1,25	1,45
Servizi	Riscaldamento, Raffrescamento, ACS	Perdita giornaliera [kWh/giorno]	1,2	1,4

Prestazione in raffrescamento

Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [°C]	35	35
Temperatura acqua in ingresso [°C]	23	12
Temperatura acqua in uscita [°C]	18	7
Potenza utile [kW]	4,86	4,52
EER	5,98	3,32

Condizioni di esercizio:
Il consiglio è di utilizzare:

Temperatura mandata impianto:
7°C (con ventilconvettori)
18°C (con radiante)

Campo operativo in raffrescamento	T min [°C]	10
	T max [°C]	43

Dati a pieno carico - UNI EN 14511

Potenza resa in raffrescamento	CC	[kW]
Potenza assorbita in raffrescamento	PI	[kW]
Energy Efficiency Ratio	EER	

T mandata [°C]	7			18		
T ambiente [°C]	CC	PI	EER	CC	PI	EER
20	6,26	1,06	5,91	7,43	0,74	10,04
25	5,71	1,12	5,10	6,95	0,84	8,27
30	5,17	1,18	4,38	6,46	0,95	6,80
35	4,62	1,24	3,73	5,98	1,06	5,64
40	3,49	1,14	3,06	4,88	1,02	4,78
max	2,82	1,07	2,64	4,23	1,00	4,23

Dati a carico parziale - UNI EN 14825

Potenza resa in raffrescamento	CC	[kW]
Potenza assorbita in raffrescamento	PI	[kW]
Energy Efficiency Ratio	EER	
Fattore di carico parziale	PLR	[%]
Temperatura ambiente esterno	OAT	[°C]
Temperatura acqua di mandata	LWT	[°C]

Cond.	OAT [°C]	LWT [°C]	PLR (%)	CC (kW)	EER
A	35	12/7	100	4,62	3,73
B	30	*/7	75	3,88	4,76
C	25	*/7	50	2,86	5,40
D	20	*/7	25	2,59	6,31

Cond.	OAT [°C]	LWT [°C]	PLR	CC (kW)	EER
A	35	23/18	100	5,98	5,64
B	30	*/18	75	4,85	7,31
C	25	*/18	50	3,47	8,68
D	20	*/18	25	3,58	9,90

Prestazione in riscaldamento

Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [°C]	7/6	7/6	7/6	-7
Temperatura acqua in ingresso [°C]	30	40	47	30
Temperatura acqua in uscita [°C]	35	45	55	35
Potenza utile [kW]	6,41	6,08	5,73	4,50
COP	4,93	3,68	2,82	3,10

Condizioni di esercizio:
Il consiglio è di utilizzare:

Temperatura mandata impianto:
35°C (con radiante)
45°C (con ventilconvettori)
55°C (con radiatori)

Campo Operativo in riscaldamento	T min [°C]	-20
	T max [°C]	25

Dati a pieno carico valori integrati - UNI EN 14511

Potenza resa in riscaldamento	HC	[kW]
Potenza assorbita in riscaldamento	PI	[kW]
Coefficiente di performance	COP	

T mandata [°C]	35°C			45°C			55°C		
T ambiente [°C]	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP
-20	4,29	2,45	1,75	4,13	2,48	1,67			
-15	4,71	2,24	2,10	4,58	2,45	1,87	3,94	2,98	1,32
-7	5,38	1,91	2,82	5,30	2,40	2,21	4,00	3,04	1,32
-2	5,43	1,68	3,23	5,30	2,07	2,56	4,40	2,59	1,70
2	5,46	1,49	3,66	5,30	1,80	2,94	4,73	2,23	2,12
7	6,41	1,30	4,93	6,08	1,65	3,68	5,73	2,03	2,82
12	6,07	1,01	6,01	5,46	1,29	4,23	4,99	1,67	2,99
15	5,72	0,86	6,65	5,08	1,13	4,50	4,17	1,42	2,94
20	5,15	0,63	8,17	4,45	0,87	5,11	2,80	1,01	2,77

Dati a carico parziale condizioni climatiche medie - UNI EN 14825

Temperatura ambiente esterno	OAT	
Potenza resa in riscaldamento (a pieno carico)	HC'	
COP (a pieno carico)	COP'	
COP (a carico parziale)	COP	
Partial Load Ratio	PLR	
Capacity ratio	CR	
Fattore di correzione	fp	
Potenza termica di progetto a -10 °C	Pdes	
Temperatura di bivalenza	Tbiv	
Temperatura limitete operativa	Tol	
COP stagionale	SCOP	

T mandata	35	°C
Pdes	6	kW
Tbiv	-7	°C
Tol	-10	°C
SCOP	4,54	°C

T mandata	55	°C
Pdes	6	kW
Tbiv	-7	°C
Tol	-10	°C
SCOP	3,29	°C

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	5,39	5,60	6,73	6,95
COP	2,90	4,33	6,19	7,78
COP'	2,90	4,00	5,93	8,31
CR	0,98	0,58	0,31	0,13
fp	1,00	1,08	1,04	0,94

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	4,00	4,73	5,73	4,99
COP	1,97	3,23	4,40	6,10
COP'	1,54	3,14	4,77	7,35
CR	1,33	0,68	0,36	0,18
fp	1,28	1,03	0,92	0,83

Consumi in modalità standby

Poff (Off mode)	kW	0,010
Pto (Thermostat off)	kW	0,010
Psb (Standby mode)	kW	0,010
Pck (Crankcase heater mode)	kW	0,000

Questo documento è stato redatto da Daikin per facilitare l'inserimento dei dati dei generatori all'interno dei software commerciali. Daikin si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti al presente documento in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Per eventuali errori o aggiornamenti dei dati, fare sempre riferimento all'ultima versione pubblicata della documentazione tecnica Daikin.

Serie	Daikin Altherma 3 R F	Codice - unità esterna	ERGA06EVH
Tecnologia	Pompa di calore inverter	Codice - unità interna	EHVX08S18E6V EHVX08S23E6V
Fluidi termovettore (pozzo caldo)	Acqua	Volume serbatoio [lt]	180 230
Sorgente fredda (fonte enrgica)	Aria esterna	Dispersione termica (Kv) [W/K]	1,25 1,45
Servizi	Riscaldamento, Raffrescamento, ACS	Perdita giornaliera [kWh/giorno]	1,2 1,4

Prestazione in raffrescamento

Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [°C]	35	35
Temperatura acqua in ingresso [°C]	23	12
Temperatura acqua in uscita [°C]	18	7
Potenza utile [kW]	5,96	5,09
EER	5,61	3,28

Condizioni di esercizio:
Il consiglio è di utilizzare:

Temperatura mandata impianto:
7°C (con ventilconvettori)
18°C (con radiante)

Campo operativo in raffrescamento	T min [°C]	10
	T max [°C]	43

Dati a pieno carico - UNI EN 14511

Potenza resa in raffrescamento	CC [kW]
Potenza assorbita in raffrescamento	PI [kW]
Energy Efficiency Ratio	EER

T mandata [°C]	7			18		
T ambiente [°C]	CC	PI	EER	CC	PI	EER
20	7,80	1,50	5,20	9,88	1,28	7,72
25	7,06	1,54	4,58	9,07	1,36	6,67
30	6,31	1,57	4,02	8,26	1,45	5,70
35	5,57	1,60	3,48	7,45	1,54	4,84
40	3,96	1,31	3,02	5,90	1,31	4,50
max	2,99	1,16	2,58	4,97	1,16	4,28

Dati a carico parziale - UNI EN 14825

Potenza resa in raffrescamento	CC [kW]
Potenza assorbita in raffrescamento	PI [kW]
Energy Efficiency Ratio	EER
Fattore di carico parziale	PLR [%]
Temperatura ambiente esterno	OAT [°C]
Temperatura acqua di mandata	LWT [°C]

Cond.	OAT [°C]	LWT [°C]	PLR [%]	CC [kW]	EER
A	35	12/7	100	5,57	3,47
B	30	*/7	75	4,74	4,32
C	25	*/7	50	3,53	4,90
D	20	*/7	25	2,59	6,31

Cond.	OAT [°C]	LWT [°C]	PLR [%]	CC [kW]	EER
A	35	23/18	100	7,45	4,84
B	30	*/18	75	6,19	6,13
C	25	*/18	50	4,54	7,09
D	20	*/18	25	3,58	9,90

Prestazione in riscaldamento

Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [°C]	7/6	7/6	7/6	-7
Temperatura acqua in ingresso [°C]	30	40	47	30
Temperatura acqua in uscita [°C]	35	45	55	35
Potenza utile [kW]	7,74	7,40	7,03	5,50
COP	4,75	3,68	2,80	2,90

Condizioni di esercizio:
Il consiglio è di utilizzare:

Temperatura mandata impianto:
35°C (con radiante)
45°C (con ventilconvettori)
55°C (con radiatori)

Campo Operativo in riscaldamento	T min [°C]	-20
	T max [°C]	25

Dati a pieno carico valori integrati - UNI EN 14511

Potenza resa in riscaldamento	HC [kW]
Potenza assorbita in riscaldamento	PI [kW]
Coefficiente di performance	COP

T mandata [°C]	35°C			45°C			55°C		
T ambiente [°C]	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP
-20	5,13	2,82	1,82	5,02	3,17	1,58			
-15	5,56	2,60	2,14	5,50	3,05	1,80	4,91	3,54	1,39
-7	6,25	2,25	2,78	6,26	2,86	2,19	4,91	3,54	1,39
-2	6,20	1,97	3,15	6,17	2,48	2,49	5,32	3,03	1,76
2	6,17	1,74	3,55	6,10	2,17	2,81	5,65	2,61	2,16
7	7,74	1,63	4,75	7,40	2,01	3,68	7,03	2,51	2,80
12	7,52	1,27	5,92	6,99	1,68	4,16	6,54	2,16	3,03
15	7,25	1,13	6,42	6,54	1,48	4,42	5,81	1,92	3,03
20	6,79	0,89	7,63	5,78	1,14	5,07	4,60	1,51	3,05

Dati a carico parziale condizioni climatiche medie - UNI EN 14825

Temperatura ambiente esterno	OAT
Potenza resa in riscaldamento (a pieno carico)	HC'
COP (a pieno carico)	COP'
COP (a carico parziale)	COP
Partial Load Ratio	PLR
Capacity ratio	CR
Fattore di correzione	fp
Potenza termica di progetto a -10 °C	Pdes
Temperatura di bivalenza	Tbiv
Temperatura limitete operativa	Tol
COP stagionale	SCOP

T mandata	35 °C
Pdes	7 kW
Tbiv	-6 °C
Tol	-10 °C
SCOP	4,52 °C

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	6,25	6,20	8,18	8,49
COP	2,86	4,25	6,30	7,78
COP'	2,85	4,05	5,50	7,56
CR	0,99	0,61	0,30	0,13
fp	1,00	1,05	1,15	1,03

T mandata	55 °C
Pdes	7 kW
Tbiv	-6 °C
Tol	-10 °C
SCOP	3,28 °C

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	5,31	6,12	7,71	7,79
COP	1,98	3,16	4,49	6,10
COP'	1,59	3,00	4,62	7,35
CR	1,17	0,62	0,31	0,14
fp	1,25	1,05	0,97	0,83

Consumi in modalità standby

Poff (Off mode)	kW	0,010
Pto (Thermostat off)	kW	0,010
Psb (Standby mode)	kW	0,010
Pck (Crankcase heater mode)	kW	0,000

Questo documento è stato redatto da Daikin per facilitare l'inserimento dei dati dei generatori all'interno dei software commerciali. Daikin si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti al presente documento in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Per eventuali errori o aggiornamenti dei dati, fare sempre riferimento all'ultima versione pubblicata della documentazione tecnica Daikin.

Serie	Daikin Altherma 3 R F
Tecnologia	Pompa di calore inverter
Fluidi termovettore (pozzo caldo)	Acqua
Sorgente fredda (fonte enrgtica)	Aria esterna
Servizi	Riscaldamento, Raffrescamento, ACS

Codice - unit� esterna	ERGA08EVH7
Codice - unit� interna	EHVX08S18E6V
Volume serbatoio [lt]	180
Dispersione termica (Kv) [W/K]	1,25
Perdita giornaliera [kWh/giorno]	1,2

Prestazione in raffreddamento

Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [�C]	35	35
Temperatura acqua in ingresso [�C]	23	12
Temperatura acqua in uscita [�C]	18	7
Potenza utile [kW]	6,25	5,44
EER	5,4	3,14

Condizioni di esercizio:
Il consiglio   di utilizzare:

Temperatura mandata impianto:
7 C (con ventilconvettori)
18 C (con radiante)

Campo operativo in raffreddamento	T min [�C]	10
	T max [�C]	43

Dati a pieno carico - UNI EN 14511

Potenza resa in raffreddamento	CC	[kW]
Potenza assorbita in raffreddamento	PI	[kW]
Energy Efficiency Ratio	EER	

T mandata [�C]	7			18		
T ambiente [�C]	CC	PI	EER	CC	PI	EER
20	8,78	1,76	4,99	11,79	1,74	6,78
25	7,97	1,81	4,40	10,72	1,78	6,02
30	7,16	1,86	3,85	9,64	1,83	5,27
35	6,34	1,91	3,32	8,57	1,87	4,58
40	4,24	1,40	3,03	6,07	1,37	4,43
max	2,97	1,09	2,72	4,58	1,07	4,28

Dati a carico parziale - UNI EN 14825

Potenza resa in raffreddamento	CC	[kW]
Potenza assorbita in raffreddamento	PI	[kW]
Energy Efficiency Ratio	EER	
Fattore di carico parziale	PLR	[%]
Temperatura ambiente esterno	OAT	[�C]
Temperatura acqua di mandata	LWT	[�C]

Cond.	OAT (�C)	LWT (�C)	PLR (%)	CC (kW)	EER
A	35	12/7	100	6,34	3,32
B	30	*/7	75	5,37	4,15
C	25	*/7	50	3,99	4,69
D	20	*/7	25	2,59	6,31

Cond.	OAT (�C)	LWT (�C)	PLR	CC (kW)	EER
A	35	23/18	100	8,57	4,58
B	30	*/18	75	7,23	5,69
C	25	*/18	50	5,36	6,38
D	20	*/18	25	3,58	9,90

Prestazione in riscaldamento

Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [�C]	7/6	7/6	7/6	-7
Temperatura acqua in ingresso [�C]	30	40	47	30
Temperatura acqua in uscita [�C]	35	45	55	35
Potenza utile [kW]	9,37	8,86	8,61	6,00
COP	4,50	3,47	2,50	2,70

Condizioni di esercizio:
Il consiglio   di utilizzare:

Temperatura mandata impianto:
35 C (con radiante)
45 C (con ventilconvettori)
55 C (con radiatori)

Campo Operativo in riscaldamento	T min [�C]	-20
	T max [�C]	25

Dati a pieno carico valori integrati - UNI EN 14511

Potenza resa in riscaldamento	HC	[kW]
Potenza assorbita in riscaldamento	PI	[kW]
Coefficiente di performance	COP	

T mandata [�C]	35�C			45�C			55�C		
T ambiente [�C]	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP
-20	6,14	3,43	1,79	5,98	3,89	1,54			
-15	6,58	3,16	2,08	6,48	3,72	1,74	6,33	4,27	1,48
-7	7,28	2,73	2,67	7,30	3,44	2,12	6,74	4,28	1,57
-2	7,24	2,41	3,00	7,27	3,02	2,41	6,83	3,72	1,84
2	7,22	2,16	3,34	7,25	2,68	2,71	6,90	3,27	2,11
7	9,37	2,08	4,50	8,86	2,55	3,47	8,61	3,45	2,50
12	9,21	1,71	5,39	8,60	2,14	4,02	8,25	2,71	3,04
15	8,82	1,50	5,88	8,02	1,90	4,22	7,55	2,42	3,12
20	8,16	1,14	7,16	7,04	1,49	4,72	6,40	1,93	3,32

Dati a carico parziale condizioni climatiche medie - UNI EN 14825

Temperatura ambiente esterno	OAT	
Potenza resa in riscaldamento (a pieno carico)	HC'	
COP (a pieno carico)	COP'	
COP (a carico parziale)	COP	
Partial Load Ratio	PLR	
Capacity ratio	CR	
Fattore di correzione	fp	
Potenza termica di progetto a -10 �C	Pdes	
Temperatura di bivalenza	Tbiv	
Temperatura limitate operativa	Tol	
COP stagionale	SCOP	

T mandata	35	�C
Pdes	8	kW
Tbiv	-8	�C
Tol	-10	�C
SCOP	4,61	�C

T mandata	55	�C
Pdes	8	kW
Tbiv	-8	�C
Tol	-10	�C
SCOP	3,35	�C

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	7,28	7,20	9,60	10,02
COP	2,77	4,35	6,49	8,52
COP'	2,74	3,79	5,25	7,10
CR	0,97	0,60	0,29	0,12
fp	1,01	1,15	1,24	1,20

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	6,91	7,24	9,32	9,52
COP	1,96	3,20	4,64	6,22
COP'	1,71	2,87	4,38	6,39
CR	1,02	0,59	0,30	0,13
fp	1,15	1,11	1,06	0,97

Consumi in modalit  standby

Poff (Off mode)	kW	0,010
Pto (Thermostat off)	kW	0,010
Psb (Standby mode)	kW	0,010
Pck (Crankcase heater mode)	kW	0,000

Questo documento   stato redatto da Daikin per facilitare l'inserimento dei dati dei generatori all'interno dei software commerciali. Daikin si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti al presente documento in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Per eventuali errori o aggiornamenti dei dati, fare sempre riferimento all'ultima versione pubblicata della documentazione tecnica Daikin.